



Věc: Zadávací řízení „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“ – dodatečné informace

Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem „**ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE**“, která byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 369291, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz č. 22., doručeno 14.2.2014, 12:41 hodin.

Věc: Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“, evidenční číslo zakázky: 369291, Vážení obchodní partneři, žádáme Vás o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky evidenční číslo 369291 s názvem „**ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE**“.

Dotaz č. 1:

Dle zadávací dokumentace je pro splnění kvalifikačních předpokladů požadován certifikát pro Stavby plynárenského zařízení a propojovací práce na stávajícím zařízení v rozsahu dle TPG 923 01. Splňuje uchazeč kvalifikační předpoklad předložením certifikátu podle TPG 923 01-1.2:2009 v rozsahu: *G-S5.P3 Montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z ocelí v otevřených výkopech o světlostech bez omezení a provozním přetlaku bez omezení; montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení.*

Dotaz č. 2:

Dle projektové dokumentace a výkazu výměr objektu S001-C - spodní stavba jsou betonové konstrukce tohoto objektu vyztuženy přibližně 17,61 výtuzě. Domníváme se, že se jedná o nízký stupeň vyztužení. Žádáme Vás o prověření vyztužení tohoto objektu.

Odpověď na dotaz č. 22. odesláno dne 20.2.2014, 6:45 hodin;

Ad 1.

Certifikát G – P3 – dle TPG 923 01, „opravňující k procesu činnosti na PE plynovodech a přípojkách, DN bez omezení, přetlak bez omezení“ splňuje požadavky na kvalifikační předpoklady uchazeče.

Ad 2.

Stupeň vyztužení monolitických nádrží ČOV (SO.01-C) přibližně 17,6 t, uvedený v projektové dokumentaci a výkazu výměr, byl přezkoumán statikem. Stupeň vyztužení je v pořádku.

Ve Vinařicích dne 20. 2. 2014

.....
Jiří Protiva - starosta