

**PROJECT ISA spol. s r.o.**  
**Markupova 2854/2a**  
**193 00 PRAHA 9**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

9.1.2013

NAŠE ZNAČKA

1050641831

VYŘIZUJE / LINKA

Nachtigal / 840 840 840

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE

Kladno / 22.1..2013

**VĚC: Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic 22/0,4kV**

**ČEZ Distribuce, a.s.**, se sídlem v Děčíně, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO : 24729035

zastoupená Ing. Petrem Přibylem - vedoucím oddělení Správa energetického majetku - region

jako provozovatel distribuční soustavy na území Středočeského kraje v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a), b), d) a odst. 11 zákona 458/2000 Sb. na základě předchozího šetření uděluje žadateli :

**PROJECT ISA spol. s r.o., Markupova 2854(2a, 193 00 Praha 9**

(dále jen žadatel )

### **s o u h l a s**

s umístěním stavby a s prováděním činností souvisejících se zřízením a užíváním stavby :

**Vinařice – výstavba domovních splaškových kanalizačních přípojek (v rozsahu podle plánu přiloženého k žádosti)**

způsobem obvyklým v rozsahu předloženého projektu, respektive v rozsahu stavebního povolení, schválené projektové dokumentace a rozhodnutí o kolaudaci v ochranném pásmu elektrizační soustavy :

**nadzemního vedení VN 22 kV č. VN4582 ŠVERMOV, příhradových trafostanic č.KL\_4954 Vinařice Mateřská škola, KL\_4616 Vinařice Stará ves v rozsahu 10 m od stožárů trafostanic a zděné trafostanice č.KL\_4266 Vinařice U hřiště v rozsahu 30m od zdiva trafostanice**

které se nachází v katastrálním území Vinařice za dodržení níže uvedených podmínek :

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření – o vyjádření k existenci sítí požádejte na kterémkoliv kontaktním místě ČEZ nebo na mailové adrese [cez@cez.cz](mailto:cez@cez.cz) (pokud už tak nebylo učiněno).
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50423-3a PNE 33.3301 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorořovém uspořádání sítí technického vybavení. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6.
3. V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je osoba, která souhlas obdržela, povinna zabezpečit vypnutí a zajištění na svůj náklad u místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň



4. V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno :
  - a) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - b) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - c) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - d) snižovat nivelitu terénu u podzemních vedení a zvyšovat nivelitu terénu u nadzemních vedení
5. Zahájení případných výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ohlásí žadatel prostřednictvím tel. č. 840 840 840 místně příslušné provozní službě, včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
6. Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při oplocení pozemku.
7. V případě jakékoliv škody, způsobené na majetku žadatele nebo při ohrožení bezpečnosti osob vlivem provozu vedení VN 22 kV, při nedodržení podmínek tohoto souhlasu, nebude po ČEZ Distribuce, a. s., požadována úhrada.
8. Při práci v ochranném pásmu nesmí dojít k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení distribuční soustavy 22 kV na menší vzdálenost než 2 m a u zařízení distribuční soustavy 110 kV na menší vzdálenost než 3 m.
9. Při provádění prací pod nadzemním vedením nesmí být použito mechanismů vyšších než 3m včetně jejich výsuvných částí v pracovní poloze a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů.
10. V ochranném pásmu nadzemního vedení se nesmí zvyšovat, a to ani krátkodobě, nivelita terénu.
11. V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
12. **Trasy kanalizačního vedení budou vzdáleny od podpěrných bodů venkovního vedení VN 22kV minimálně 3m (nenarušení statiky sloupů). Stejná minimální vzdálenost musí být dodržena od uvedených trafostanic. Při výkopech nesmí být narušeny zemní soustavy těchto energetických zařízení.**


Tento souhlas se vydává ode dne 22.1.2013 na dobu, po kterou budou splněny shora uvedené podmínky nebo pokud nebude zrušen na základě dohody se žadatelem.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



Jiří Nachtigal  
technik. správy energetického majetku vn,nn - senior  
ČEZ Distribuce, a. s.



ČEZ Distribuce, a.s.  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035

174