



Project ISA s.r.o.
Markupova 2707/10
193 00 PRAHA 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

1038153860

NAŠE ZNAČKA

Ka/Vo 207/11

VYŘIZUJE / LINKA

Vopršálek / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Děčín / 24.10.2011

VĚC:

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického vedení

ČEZ Distribuce a. s. se sídlem v Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zastoupená Alenou Kalesovou – vedoucí oddělení Poskytování sítí Děčín.

jako provozovatel distribuční soustavy na území Středočeského kraje v souladu s ust. § 46 odst. 8a),b),d) a odst. 11 zákona 458/2000 Sb. na základě předchozího šetření uděluje žadateli :

Obec Vinařice
V. ulice 250
273 07 Vinařice

(dále jen žadatel)

s o u h l a s

s umístěním stavby a s prováděním činností souvisejících se zřízením a užíváním stavby :

Vinařice – odkanalizování obce Vinařice (výstavba nového stokového systému, výstavba ČOV včetně vodovodního potrubí, elektro přípojky a příjezdové komunikace, přeložka stávajících tras vodovodu a plynovodu v ulici 1. Máje (p.č. 284, k.ú. Vinařice u Kladna).

způsobem obvyklým v rozsahu předloženého projektu, respektive v rozsahu stavebního povolení, schválené projektové dokumentace a rozhodnutí o kolaudaci v ochranném pásmu elektrizační soustavy :

venkovního vedení VN 22 kV 89-27 Švermov v rozsahu 10m od krajního vodiče VN 22kV.

V katastrálním území Vinařice na parc. č. 857/1,2; 197/1; 1984/11; 1527/5; 1508/18; 1523/3; za dodržení níže uvedených podmínek :

1. Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při oplocení pozemku.
2. Souběhy a křížovky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 0050-604, ČSN EN 50423-1 pro stavbu silových vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50110-1 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., ale zejména že při práci nedojde k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení

distribuční soustavy 22kV na menší vzdálenost než 3 m a u zařízení distribuční soustavy 110kV na menší vzdálenost než 5 m.

4. Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel místně příslušné provozní službě, včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
5. V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
6. V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je osoba, která souhlas obdržela, povinná zabezpečit vypnutí a zajištění na svůj náklad u místně příslušné provozní služby provozovatele distribuční soustavy.
7. V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno :
 - a) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - b) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - c) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
8. Stavba nebo činnost prováděná v ochranném pásmu nesmí ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu energetického zařízení nebo ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost či majetek osob.

Tento souhlas se vydává ode dne 24.10.2011 na dobu, po kterou budou splněny shora uvedené podmínky nebo pokud nebude zrušen na základě dohody se žadatelem.


Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká-li se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zpracováváme Vaše osobní údaje poskytnuté ve formuláři žádosti o připojení nového odběrného místa či zvýšení rezervovaného příkonu za účelem plnění ujednání vyplývajících z této žádosti po dobu jeho trvání.

S pozdravem



Alena Kalesová
vedoucí oddělení Poskytování sítí
ČEZ Distribuce, a. s.