



**POVODÍ VLTAVY**

POVODÍ VLTAVY  
státní podnik  
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA  
GRAFICKÁ 36  
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111  
221 401 111  
FAX: 257 31 35 22  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

**Project ISA spol. s r.o.**  
**Bc. Česáková**  
**Markupova 2854/2a**  
**193 00 Praha 9**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
21.9.2012

NAŠE ZNAČKA / Č. SPISU  
**54827/2012-243-Ža**  
**SP-2011/14622**

VYŘÍZUJE/LINKA  
Ing. Žahour /216

DATUM  
17.10.2012

K.ú.: **Vinařice u Kladna**  
Obec: **Vinařice**

Vodoprávní úřad : **Magistrát města Kladna**  
Kraj : **Středočeský**

ČHP: **1-12-02-041**

#### **Domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Vinařice u Kladna - stanovisko správce povodí**

Vášim dopisem ze dne 21.9.2012 jste nám předložili k vydání stanoviska správce povodí projektovou dokumentaci stavbu domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Vinařice u Kladna, kterou v srpnu 2012 pod zak.č. 026/2012 vypracovala spol. Project ISA s.r.o. Investorem je obec Vinařice, V. ulice 250.

Dokumentace řeší přípojky oddílné splaškové kanalizace v obci Vinařice, které budou provedeny v rámci stavby „Odkanalizování obce Vinařice“, ke které jsme vydali stanovisko správce povodí č.j.: 52430/2012-243-Ža ze dne 4.10.2012. V rámci realizace kanalizačních přípojek budou provedeny také dva odlučovače tuků v objektu čp. 112 – závodní kuchyně a čp. 208 – mateřská škola s jídelnou. Pro závodní jídelnu je navržen odlučovač OTP-4 s kapacitou 4 l/s (potřebná kapacita NS = 3,6). Pro mateřskou školu je navržen také odlučovač OTP-4 (potřebná kapacita NS = 2,3).

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltava k předložené projektové dokumentaci následující

#### **s t a n o v i s k o :**

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízení vlády č. 262/2007 Sb., Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, nařízením Středočeského kraje č. 7/2010 [ustanovení § 24 až §26 zákona č. 254/2001Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších vodohospodářských zájmů daných zákonem č.254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění souhlasíme s uvedeným záměrem odlučovačů tuků pro objekty čp. 112 a 208za předpokladu splnění těchto podmínek:


1. Odlučovače tuků budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od zdroje, aby mohlo dojít k vychladnutí odtékajících vod a tím odloučení tuků. Pro správnou účinnost odlučovače doporučujeme s dodavatelem konzultovat vhodné mycí přípravky.
2. Pro odlučovače budou vypracovány provozní řady.
3. Při napojování jednotlivých objektů musí být důsledně zkontrolovány, aby do přípojky splaškové kanalizace nebyly zaústěny srážkové vody či jiné zdroje balastních vod a dále, aby byly stávající žumpy a septiky vyraženy z provozu a objekty napojeny přímo.



Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.

**Povodí Vltavy,**  
státní podnik 18  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36, 150 21 Praha 5



Ing. Jan Goldbach  
vedoucí provozního střediska  
povrchových a podzemních vod

**Na vědomí**  
spis pro archiv

