



**PROJECT ISA spol. s r.o.**  
**Markupova 2854/2a**  
**193 00 PRAHA 9**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

9.1.2013

NAŠE ZNAČKA

1050641831/2

VYŘIZUJE / LINKA

J.Nachtigal / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kladno / 22.1.2013

**VĚC: Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického podzemního vedení VN 22kV, NN 0,4kV a trafostanic v majetku ČEZ Distribuce a.s.**

**ČEZ Distribuce, a.s.**, se sídlem v Děčíně, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO : 24729035

zastoupená Ing. Petrem Přibylem - vedoucím oddělení Správa energetického majetku – region

jako provozovatel distribuční soustavy na území Středočeského kraje v souladu s ustanovením § 46 odst. 8a), b), d) a odst. 11 zákona 458/2000 Sb. na základě předchozího šetření uděluje žadateli :

**PROJECT ISA spol. s r.o., Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9**

(dále žadatel )

### **s o u h l a s**

s umístěním stavby a s prováděním činností souvisejících se zřízením a užíváním stavby :

**Vinařice – výstavba domovních kanalizačních přípojekl (v rozsahu podle plánu přiloženého k žádosti)**

způsobem obvyklým v rozsahu předloženého projektu, respektive v rozsahu stavebního povolení, schválené projektové dokumentace a rozhodnutí o kolaudaci v ochranném pásmu elektrizační soustavy :

**kabelového el. vedení VN 22kV č. VN4582 ŠVERMOV, kabelového vedení NN 0,4kV v obci Vinařice v rozsahu 1m od kabelů na obě strany a kompaktních trafostanic č. KL\_0020 Vinařice Náměstí a KL\_0056 Vinařice Hůrka v rozsahu 2m od vnějšího pláště stanice**

které se nachází v katastrálním území Vinařice za dodržení níže uvedených podmínek :

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření a následného vytýčení kabelové trasy na místě (o vyjádření k existenci sítí a následný požadavek na vytýčení na místě lze uplatnit na kterémkoliv kontaktním místě ČEZ, pokud už tak nebylo učiněno).
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50423-3 a PNE 33 3301 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

4. V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací, je osoba, která souhlas obdržela, povinna zabezpečit vypnutí a zajištění na svůj náklad u místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy
5. V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno :
  - a) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - b) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - c) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - d) snižovat nivelitu terénu u podzemních vedení a zvyšovat nivelitu terénu u nadzemních vedení
6. Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel místně příslušné provozní službě, včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
7. Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při oplocení pozemku.
8. V případě jakékoliv škody, způsobené na majetku žadatele nebo při ohrožení bezpečnosti osob vlivem provozu vedení VN 22 kV, NN 0,4kV a TS, při nedodržení podmínek tohoto souhlasu nebude po ČEZ Distribuce, a. s., požadována úhrada.
9. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny, až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy, které bude provedeno na náklady žadatele v souladu s bezpečnostními předpisy.  
Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na místně příslušnou provozní službu provozovatele distribuční soustavy. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služba, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005.
10. V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
11. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a v místech kde nejsou kabely chráněny, přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.
12. Trasy kanalizačního vedení budou vedeny tak, aby souběhy a případná křížení s kabely NN a VN odpovídala prostorové normě ČSN 73 6005.
13. Trasy kanalizačního vedení budou vzdáleny od uvedených trafostanic minimálně 3m.

Tento souhlas se vydává od 22.1.2013 na dobu, po kterou budou splněny shora uvedené podmínky nebo pokud nebude zrušen na základě dohody se žadatelem.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Jiří Nachtigal  
technik správy energetického majetku vn,nn – senior  
ČEZ Distribuce, a. s.



ČEZ Distribuce  
Děčín, Děčín IV- Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035

17