



Magistrát města Kladna

Odbor životního prostředí
Oddělení státní správy v oblasti životního prostředí

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ADRESA:

PROJECT ISA s.r.o.
Bc. Kateřina Česáková
Markupova 2854/2a
193 00 Praha 9

Vaše zn.:

Vyřizuje: P. Pospíšilová

Datum: 24. října 2012

Č. jednací: OŽP/6503/12 Pos

č.pov.
T-23/2009-OŽP

Domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Vinařice u Kladna

Vyjádření dle § 18 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

V Y J Á D Ř E N Í

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu gravitačních domovních kanalizačních přípojek v obci Vinařice. V rámci realizace kanalizačních přípojek budou provedeny také dva odlučovače tuků pro objekty č.p. 112 a č.p. 208.

Posouzením zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů jej provádějících dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizace předmětné stavby je **možná za těchto podmínek:**

- Odlučovače tuků budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od zdroje, aby mohlo dojít k vychladnutí odtékajících vod a tím k odloučení tuků. Pro správnou účinnost odlučovače doporučujeme s dodavatelem konzultovat vhodné mycí přípravky.
- Pro odlučovače budou vypracovány provozní řády.
- Při napojení jednotlivých objektů musí být důsledně zkontrolováno, aby do přípojky splaškové kanalizace nebyly zaústěny srážkové vody či jiné zdroje balastních vod a dále, aby byly stávající žumpy a septiky vyraženy z provozu a objekty napojeny přímo.

Upozorňujeme, že:

- Kanalizační přípojka není dle § 3 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích stavbou vodního díla a nevyžaduje stavební povolení dle vodního zákona.
- Odlučovač tuků je stavbou vodního díla a vyžaduje stavební povolení podle § 15 vodního zákona a povolení k vypouštění odpadních vod podle § 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu (odst. 3, § 18 vodního zákona) a proto se nelze proti němu odvolat.

Ing. Radovan Víta
vedoucí
odboru životního prostředí

Obdrží: adresát, spis

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 385

Fax: +420 312 604 390

Email: pavlina.pospisilova@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>