



LEGENDA:

**SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PPS-HT)
SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ V ZEMI (PVC-KG)**

STUPAČÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE S OZNAČENÍM DIMENZE

ČISTÍCÍ KUS NA SVISLÉM POTRUBÍ S DIMENZÍ

POZNÁMKY:

- 1) Veškerá připojovací potrubí ve spádu min. 3%
 - 2) Ostatní potrubí ve spádu min. 2%, pokud není uvedeno jinak
 - 3) Osa čistícího kusu (ČK) 1 metr nad čistou podlahou
- Při průchodu požárně dělicí konstrukcí budou potrubí požárně utěsněna požární ucípkou či požárními tmely
- 4) Závěsy, pevné a kluzné body, dle doporučení výrobce potrubí

Zodpovědný projektant:		Vypracovali:	
Michal Škvára		Ing. Karel Kríž Jan Smrček	
Objednatel:		Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice	
Místo:		Vinařice u Kladna k.ú. 782271	
Stavba:		Odkanalizování obce Vinařice	
Projektová část:		D.1.4 - Zdravotné technické instalace	
VNITŘNÍ KANALIZACE PROVOZNÍ BUDOVY - PŮDORYS		SO.01 D.1.4.b.4.a	