



Věc: Zadávací řízení „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“ – dodatečné informace

Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“, která byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 369291, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz č. 23., doručeno poštou dne 21.2.2014;

Název veřejné zakázky: Odkanalizování obce Vinařice, Evidenční číslo 369291. věc: Dodatečné informace. Dobrý den, žádáme Vás o poskytnutí dodatečných informací na výše uvedenou akci.

Dotaz č.1:

V bodě č. 4.1.2. Zadávací dokumentace požadujete doložit pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů certifikát pro stavby plynárenského zařízení a propojovací práce na stávajícím zařízení v rozsahu dle TPG 923 01. Splní uchazeč kvalifikační předpoklad předložením certifikátu v rozsahu: G-S4, P3, N, O Montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceliv otevřených výkopech o světlostech bez omezení a s přetlakem <40 bar; montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z PE v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení; bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu bez následné výplně meziprostoru o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení; opravy a údržba regulačních stanic plynu? Děkuji za odpověď".

Odpověď na dotaz č. 23. odesláno dne 24.2.2014, 15:47 hodin;

Certifikát G – P3 – dle TPG 923 01 „*opravňující k procesu činnosti na PE plynovodech a přípojkách, DN bez omezení, přetlak bez omezení*“ splňuje požadavky na kvalifikační předpoklady uchazeče.

Ve Vinařicích dne 24. 2. 2014

.....
Jiří Protiva - starosta