



## **Věc: Zadávací řízení „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“ – dodatečné informace**

Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem „**ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE**“, která byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 369291, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz č. 14.: doručeno poštou dne 30.1.2014 na adresu společnosti Project ISA s.r.o.

Dobrý den,

v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Odkanalizování obce Vinařice“ ev.č. zakázky 369291, žádáme o dodatečné informace:

DOTAZY:

1.

Uchazeč žádá, zda zadavatel poskytne projekt DIO v závislosti na etapách provádění, popř. zda je možné uvažovat s uzavírkami všech komunikací, resp. zda jsou známe objízdné trasy.

2.

Uchazeč žádá o zdůvodnění nulových výměr u položek č. 1 a č. 2 (SO02-PŘÍJEZD-ČOV - Příjezdová a areálová komunikace)

Jedná se o níže uvedené položky:

1-1 Demolice povrchů - položka č.1 - Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m

5 Komunikace a povrchy - položka č.2 - Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5.

Odpověď na dotaz č. 14., odesláno dne 5.2.2014, 16:06 hodin.

Ad 1.

Dopravně inženýrská opatření budou navržena na základě harmonogramu výstavby vítězného uchazeče. Návrh dopravně inženýrských opatření, zajištění jeho odsouhlasením příslušnými orgány a vybudování odpovídajících dopravně inženýrských opatření na staveništi zajistí zhotovitel stavby na své náklady. Náklady žadatel zahrne do své cenové nabídky.

Ad 2.

Jedná se o sejmutí a rozprostření ornice.

V soupisu prací je uvedeno „viz. rozpočet ČOV“.

Položky jsou vyčísleny v položkách č. 2 (Sejmutí ornice) a č. 12 (Rozprostření ornice) v soupisu prací SO01-B-Zemní práce.

Dotaz č. 15: doručeno poštou dne 30.1.2014 na adresu společnosti Project ISA s.r.o.

Dobrý den,

v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Odkanalizování obce Vinařice“ ev.č. zakázky 369291, žádáme o dodatečné informace:



### **DOTAZ č.1.**

V zadávací dokumentaci stavby v.čl. **4.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady** je požadavek na „certifikát pro Stavby plynárenského zařízení a propojovací práce na stávajícím zařízení v rozsahu dle TPG 923 01“

Domnívá se uchazeč správně, že je-li držitelem níže uvedených oprávnění splňuje též požadavek zadavatele?

**OPRÁVNĚNÍ** od Institutu technické inspekce vydaného ve smyslu § 6a) odst. 1 písm.c) zákona 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění na základě prověření odborné způsobilosti **k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu**

I - zařízení pro výrobu a úpravu plynů  
plynové hospodářství čistíren odpadních vod medium: bioplyn

V - zařízení pro snižování tlaku  
regulační stanice tlaku

medium :zemní plyn

VI - zařízení pro rozvod plynů

domovní plynovody materiál: ocel medium: zemní plyn průmyslové plynovody materiál: ocel, PE medium: zemní plyn plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu materiál: ocel, PE medium: zemní plyn

VII - zařízení pro spotřebu plynu spalováním  
spotřebiče s výkonem pod 50 kW kotle s výkonem 50 kw a více  
medium: plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí

**OSVĚDČENÍ**, kdy Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a 155 zákona č. 500/2004 Sb správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č.21/1979 SB a č. 85/1978 Sb , v platném znění vydává a ověřuje odbornou způsobilost a vydává **OSVĚDČENÍ k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení** konkrétního zaměstnance v rozsahu

a) výroba a úprava plynů

Zařízení pro výrobu a úpravu plynových paliv

e) zvyšování a snižování tlaku plynů Regulační stanice plynu

f) rozvod plynů

Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí NTL,STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

g) spotřeba plynu spalováním

Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva včetně plynových kotlen

### **DOTAZ č.2**

V dodatečných informacích ze dne 27.1.2014 je v čl. 4.1.3. Technické kvalifikační předpoklady změněno jedno kritérium ohledně doložení realizovaných a dokončených zakázek při výstavbě či rekonstrukci kanalizace takto:

o jedna stavba musí obsahovat výstavbu či rekonstrukci přečerpávací stanice odpadních vod minimálně pro ~~300 EO s retenční jímkou~~ 200 obyvatel nebo přečerpávací stanice s retenční jímkou s celkovým objemem minimálně 20 m<sup>3</sup>;

Domníváme se správně, že stačí, když uchazeč doloží u tohoto kritéria referenci pouze na



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

výstavbu či rekonstrukci kanalizace s přečerpávací stanicí odpadních vod pro 200 obyvatel?  
Děkuji

Odpověď na dotaz č. 15, odesláno dne 5.2.2014, 16:22 hodin.

Ad 1.

Oprávnění je dostatečné.

Ad 2.

Ano. Pro tento požadavek postačí, pokud uchazeč doloží jednu stavbu, která bude obsahovat výstavbu či rekonstrukci přečerpávací stanice odpadních vod minimálně pro 200 obyvatel.

Ve Vinařicích dne 4. 2. 2014

.....  
Jiří Protiva - starosta