

PROJECT ISA s.r.o.
Markupova 2707/10
193 00 Praha 9


VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR954/003778/2011	SPISOVÁ ZNAČKA LCR031933/2011	DATUM 14.12.2011
VYŘIZUJE Vašíček 	TELEFON 317723604	GSM 724 523 258	FAX 317724266
			E-MAIL vasicek.ost54@lesy.cz

Věc: Stanovisko ke stavbě: Odkanalizování obce Vinařice

Správa toků Benešov, oblast povodí Vltavy, jako určený správce Vinařického potoka (ČHP 1-12-02-041) souhlasí s odkanalizováním a zbudováním nové ČOV v obci Vinařice za těchto podmínek:

1. ČOV bude provedena dle projektu, který nám byl předložen k vyjádření.
2. Vyústění ČOV do toku bude provedeno tak, aby nedocházelo k vyplavování ČOV při průchodu velkých vod, tj. nad hladinou Q5, nebo minimálně 20cm nad stávajícím dnem. Případně bude potrubí opatřeno zpětnou klapkou. Osa potrubí bude svírat s osou toku úhel menší 60 stupňů, průtočný profil toku nebude zmenšen.
3. Koryto toku bude uvedeno do původního stavu, zdivo kolem výusti bude provedeno dle projektové dokumentace, koryto bude zabezpečeno proti erozi.
4. Požadujeme, aby zvláště nebezpečné a závadné látky se nedostali do toků v naší správě a abychom byli o jakékoliv mimořádné události týkajících se toků v naší správě včas informováni na výše uvedená telefonní čísla.
5. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
6. Správa toků bude informována o průběhu prací, týkajících se toků. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci toků. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.

S pozdravem


Ing. Dan Král Ph.D.
vedoucí správy toků-oblast povodí Vltavy