



ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ADRESA:

Project ISA spol. s r.o.
Markupova 2854/2a
193 00 Praha 9

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Vaše zn.:

Vyřizuje: Vejvodová/379

Kladno: 09.10.2012

Č. jednací: OŽP/6263/12
ev.č. 138 222/12

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na stavbu
„Odkanalizování obce Vinařice“

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 114/1992 Sb.) posoudil žádost společnosti Project ISA spol. s r.o., Markupova 2854/2a, Praha 9 ze dne 02.10.2012 o vyjádření k výše uvedené stavbě a sděluje následující :

Podle projektové dokumentace zpracované žadatelem v srpnu 2012 bude v rámci stavby „Odkanalizování obce Vinařice“ vybudován oddílný gravitační stokový systém splaškových vod a mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, včetně vodovodního potrubí, elektro přípojky a příjezdové komunikace. Nově navržená ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. 1497/10 v kat. úz. Vinařice a vyčištěné vody budou vyústěny do místní bezejmenné vodoteče. Vzhledem k minimální odstupové vzdálenosti v ulici 1. Máje bude provedena přeložka vodovodu a plynovodu. Realizace stavby je možná za předpokladu splnění následujících podmínek:

- v průběhu stavby požadujeme dodržet zásady ochrany dřevin, které se vyskytují v zájmovém území navrženého záměru (tj. § 7, 8 zákona č. 114/1992 Sb. a související ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích),
- ochrana stromů před mechanickým poškozením nadzemních partií (tj. pohmoždění a potrhání kůry, poškození koruny) - kmeny stromů je nutno opatřit vypořádávaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m, koruny je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popř. vyvázat ohrožené větve vzhůru,
- ochrana kořenového prostoru - výkopy budou hloubeny výhradně ručně s maximální opatrností, vzdálenost mezi hranou výkopu a patou kmene stromů bude min. 2,5 m. V případě náhodného poranění je nutné kořeny zaříznout rovným řezem, místa řezu zahladit a rány ošetřit fungicidními přípravky. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu. Kořenový prostor nebude zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními stavenišť, skladováním stavebních materiálů a stavebního odpadu,
- trasa stoky A u čísla šachty A.6 kříží místní bezejmennou vodoteč. Přechod drobného vodního toku bude proveden protlakem pod pevným dnem koryta toku. V případě zásahu do koryta toku nebo jeho břehového porostu (významný krajinný prvek „vodní tok“) je nutné požádat před vydáním stavebního povolení orgán ochrany přírody o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku,
- v navrženém místě pro vyústění vyčištěných vod do bezejmenné vodoteče bude svah a pata svahu opevněna kamennou rovinou v délce 2 m. Opevněním svahu vodoteče nebudou dotčeny dřeviny, které jsou součástí břehového porostu,



- v případě kácení dřevin navržených projektovou dokumentací je k jejich odstranění nutné požádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody, tj. obec Vinařice.

Magistrát města Kladna odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný správní úřad dle § 79 odst. 6 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, vydává ve smyslu ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) výše uvedeného zákona následující vyjádření :

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákona), nemá Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí k realizaci výše jmenované stavby námitky, pokud budou dodrženy tyto podmínky:

Veškeré odpady vzniklé během stavby budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem a o vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi **bude původcem odpadu** dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn, **vedena průběžná evidence**. Tato evidence a doklady o nakládání s odpady budou archivovány a **předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby**, případně ke kontrole v průběhu realizace stavby.

Toto vyjádření není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje ani vyjádření k věci z hlediska ostatních dotčených orgánů.

otisk úředního razítka

*Ing. Radovan Vít
vedoucí odboru ŽP*

- spis