


DN potrubí (mm)	50	80	250	300
D chráničky (mm)	110	160	400	500

UZAVŘENÍ GUMOVOU MANŽETOU
UCHYCENO STAHOVACÍMI PÁSKY

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI ZÁKLENKEM CHRÁNIČKY A NIVELETY VOZOVKY 1,2 m.

Zodpovědný projektant:		Vyracoval:		<div><div>pro-ject</div><div><small>PROJECT ISA spol. s r.o.</small> ICO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-ject.cz</div></div>
Michal Škvára		Ing. Karel Kríž		
Objednatel: Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice				
Místo: Vinařice u Kladna k.ú. 782271				
Stavba: Odkanalizování obce Vinařice				
Projektová část: SO.04 Graviční stoková síť				
Výkres: Vzorový protlak pod silničním tělesem				SO.04 D.1.1.f