



### LEGENDA

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ min DN 150mm, PP min SN10
- 2 PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ
- 3 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ MIN NA 95% PS
- 4 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 5 ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM (hutněno pro vrstvách 300 mm)
- 6 SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
- 7 \* AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE (HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200 mm - 95% PS)
- 8 \* KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE
- 9 \* OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACE
- 10 \*\* ROZPROSTŘENÍ A UROVNÁNÍ ORNICE, OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ

\* PRO UKLÁDÁNÍ PŘÍPOJKY V KOMUNIKACI

\*\* PRO UKLÁDÁNÍ PŘÍPOJKY DO TRAVNATÝCH PLOCH

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 <b>pro-project</b> <small>PROJECT ISA spol. s r.o.</small> IČO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-ject.cz
Michal Škvára	Ing. Karel Kříž	
Objednatel: Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice	HIP: Ing. Karel Kříž	
	Formát: 1xA4	
Místo: Vinařice u Kladna k.ú. 782271	Datum: 04/2013	
Stavba:	Měřítko: -	
Odkanalizování obce Vinařice	Stupeň: DPS	
	Zakázka č.: 026/2013	
	Číslo přílohy:	
Projektová část: SO.08 Přípojky na gravitační síti		
Výkres: Vzorový příčný řez uložení přípojky	SO.08 D.1.1.b.2	