



## LEGENDA

- |   |                                      |    |  |
|---|--------------------------------------|----|--|
| 1 | POTRUBÍ TLAKOVÉ KANALIZACE PE SDR 11 | 6  | ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM (hutněno pro vrstvách 300 mm - 96% PS)       |
| 2 | PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ                 | 7  | SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM                                      |
| 3 | PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ MIN NA 80% PS | 8  | * AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE (HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200 mm - 102% PS) |
| 4 | IDENTIFIKAČNÍ VODIČ min. CY 4 mm     | 9  | * KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE                                  |
| 5 | TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE "KANALIZACE" | 10 | * OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACE                           |

## ROZMĚRY [mm]

DN potrubí	50 - 80
šířka výkopu	700
min. šířka s pažením	800
velikost zrn obsypu	0-4

\* PRO UKLÁDÁNÍ SÍTÍ V KOMUNIKACI

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 <b>pro-project</b> <small>PROJECT ISA spol. s r.o. IČO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-project.cz</small>
Michal Škvára	Ing. Karel Kříž	
Objednatel: Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice		HIP: Ing. Karel Kříž
Místo: Vinařice u Kladna k.ú. 782271		Formát: 1xA4
Stavba:		Datum: 04/2013
Odkanalizování obce Vinařice		Měřitko: -
		Stupeň: DPS
		Zakázka č.: 026/2013
Projektová část:	SO.05 Tlaková stoková síť	Číslo přílohy:
Výkres:	Vzorový příčný řez uložení potrubí tlakové kanalizace	SO.05 D.1.1.b.4